



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 28.11.2019 r.

ONS-HK.721-18/27/19

KOMUNIKAT z dnia 28.11.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Tuchowiczu**, zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Anonin, Celiny Szlacheckie, Celiny Włosciańskie, Gózd, Jedlanka Osada, Kij, Kopina, Kosuty, Lipniak, Niedźwiadka, Ogniwo, Stanin, Tuchowicz, Wnętrzne, Wólka Zastawka, Zagoździe, Zastawie, gmina **Stanin** w powiecie łukowskim stwierdzono wzrost mętności wody oraz zwiększone stężenia żelaza i manganu przekraczające wartości zalecane.

Może to pogorszyć wygląd i smak wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające przywrócić odpowiednią jakość wody.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elżbieta Podgórska