



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 25.02.2020 r.

ONS-HK.721/38/20

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 22/19 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jeleniec

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
- § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 20.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr SB/29426/03/2019 z dnia 27.03.2019 r.,
- 16.05.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr SB/51716/05/2019 z dnia 23.05.2019 r.,
- 29.05.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 216/06/2019 z dnia 03.06.2019 r.,
- 29.05.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 37/06/2019 z dnia 03.06.2019 r.,
- 04.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-821/277/2019 z dnia 29.06.2019 r.,
- 29.08.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 270/09/2019 z dnia 03.09.2019 r.,
- 02.09.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr WD/688/2019 z dnia 09.09.2019 r.,
- 24.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr SB/120154/10/2019 z dnia 30.10.2019 r.,
- 24.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr SB/120155/10/2019 z dnia 30.10.2019 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Jeleńcu.**

U Z A S A D N I E N I E

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Jeleniec:

- w ramach nadzoru, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487) i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, Dział Laboratoryjny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (Numer akredytacji AB 379),
- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna (Numer akredytacji AB 1232) oraz Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków (Numer akredytacji AB 400) w dniach:

● **20.03.2019 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 092582/03/2019 - punkt pobrania, Jeleniec 45, Zespół Szkół (punkt czerpalny),

● **16.05.2019 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 092584/05/2019 - punkt pobrania, Jeleniec, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),

● **29.05.2019 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 7314/1-1/1950/05/19/05/2019 - punkt pobrania, Jonnik 20, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),

● **04.06.2019 r. numer analizy (próbka nadzorowa PPIS w Łukowie):**

- PW/500/WD/abc/W - punkt pobrania, Sarnów 19B, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),

- PW/501/WD/abc/W - punkt pobrania, Jeleniec 45, Zespół Szkół (punkt czerpalny),

● **02.09.2019 r. numer analizy (próbka nadzorowa PPIS w Łukowie):**

- WD/688/d/W - punkt pobrania, Sarnów 19B, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),

● **24.10.2019 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 092591/10/2019 - punkt pobrania, Sarnów 19B, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),

- 092588/10/2019 - punkt pobrania, Sarnów 38, Sklep spożywczo-przemysłowy (punkt czerpalny).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Jeleńcu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie

z up. mgr Danuta Pikulsku
Kierownik Nadzoru

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Stanin.
2. A/a.